

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАОУ ДОД
детский сад «Сказка»

С.М. Герасимова

Приказ № 89- од от «06» июня 2022г.

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В МАОУ ДОД ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила противопожарного режима (далее – Правила) устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации образовательного процесса и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и других объектов защиты МАОУ ДОД ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» (далее – Организация) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Настоящие Правила разработаны с учетом требований Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Ответственность за противопожарное состояние Организации возлагается непосредственно на руководителя Организации.

Кроме того, в каждом помещении Организации согласно Правил противопожарного режима должны быть назначены лица, которые несут ответственность за их пожарную безопасность.

1.4. Здания Организации должны обладать хотя бы двумя самостоятельными выходами. Забивать, а также загромождать двери существующих основных или запасных выходов категорически запрещается.

1.5. Организация должна быть обеспечена телефонной связью. У телефонов должны находиться обязательные таблички с надписью: «О пожаре звонить по телефону – 101».

1.6. У администрации Организации на случай возникновения пожара должен иметься готовый план эвакуации из зданий и помещений Организации воспитанников с четким распределением обязанностей между всеми работниками Организации. План необходимо разработать отдельно как на дневное, так и на ночное время.

1.7. Для всех кабинетов, складов, подсобных и иных помещений должны быть разработаны четкие противопожарные инструкции.

1.8. Администрация Организации обязана ознакомить весь персонал с Правилами противопожарного режима в Организации, с планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий сотрудников в случае выявления пожара.

1.9. В ночное время в Организации должен быть выделен определенный дежурный

персонал в соответствии с утвержденными типовыми нормами.

1.10. Отогревание газовых, водопроводных, канализационных труб и системы отопления разрешается осуществлять только с использованием горячей воды или горячего песка.

1.11. Установка и оформление новогодних елок допускается лишь с обязательным выполнением действующих противопожарных правил и инструкций. При проведении мероприятий соблюдать Инструкцию по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

1.12. Помещения Организации согласно должны быть обеспечены средствами пожаротушения по установленным нормам. Средства пожаротушения должны обязательно содержаться в исправном состоянии и всегда использоваться только по их прямому назначению.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

2.1. Строго запрещается хранение каких-либо предметов на лестничных клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, а также выходы из групповых комнат и спален Организации должны быть всегда свободными.

2.2. Категорически запрещается:

а) сдавать часть помещений Организации в аренду без согласования органов Госпожнадзора;

б) переуплотнять помещения имеющихся в Организации групповых, кабинетов свыше установленных норм;

в) приспособлять чердачные помещения под жилье, все возможные склады, архивы и хранить на чердаках горючие и прочие материалы;

г) засыпать чердаки для утепления перекрытий в зимний период горючими материалами;

д) устраивать хозяйственные кладовки в лестничных клетках (под лестничными маршами);

2.3. Двери, которые ведут с лестничных клеток на чердаки, должны быть надежно заперты и опломбированы. Ключи от запертых дверей должны храниться непосредственно у работника из состава дежурного персонала.

2.4. Курить на территории Организации, либо пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, кладовых, и групповых комнатах, в коридорах строго запрещается.

2.5. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в помещениях Организации запрещается.

III. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

3.1. В Организации разрешается применять только электрическое освещение.

3.2. Вся электрическая сеть должна постоянно пребывать в исправном состоянии.

3.3. Для защиты электросети должны быть применены предохранители и автоматические выключатели, изготовленные промышленным путем.

3.4. Не разрешается вешать свою одежду и другие предметы на выключатели, розетки, электрическую проводку, а также закрывать или заклеивать электропровода и арматуру слоями обоев, бумагой, либо плакатами.

3.5. Применение электрических плиток и утюгов в помещениях Организации не разрешается. Электроплитки могут быть использованы лишь в помещениях пищеблока, а электрические утюги – в специально приспособленных для этого гладильных комнатах.

3.6. Оставлять включенные какие-либо электроприборы без надзора, либо поручать надзор за ними воспитанникам запрещается

IV. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА

4.1. При обнаружении пожара необходимо осуществить ряд мер:

- передать информацию в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес объекта;
- до прибытия пожарных подразделений организовать экстренную эвакуацию воспитанников в безопасное место и принять посильные меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК).

Ответственный за пожарную безопасность

Кольчева Олеся Петровна

« 06 » июня 20 22г.

