

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАОУ ДОД  
детский сад «Сказка»

 С.М. Герасимова

Приказ № 89- од от «06» июня 2022г

**ИНСТРУКЦИЯ  
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  
СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ УСТАНОВОК (СИСТЕМ)  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА  
В МАОУ ДОД ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ**

1.1. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (далее – Инструкция) устанавливает последовательность действия при получении сигналов о пожаре дежурного персонала МАОУ ДОД ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» (далее – Организация) и действие в случае неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для дежурного персонала Организации.

**II. ТРЕБОВАНИЯ  
К ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ**

2.1. К дежурному персоналу в Организации относятся сторож, сотрудники ЧОП

2.2. Дежурный персонал должен знать:

- Инструкцию для дежурного персонала;
- характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;
- наименование, назначение и месторасположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

### **III. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА НА ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ**

3.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон (защищаемых помещений);

3.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.).

#### **3.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**

3.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («010», «101», «112» с мобильного), указав адрес объекта \_\_\_\_\_, что горит, свою фамилию и номер телефона \_\_\_\_\_, с которого передается сообщение.

3.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей:

- руководителю Организации
- заместителю заведующей по ХЧ

3.4.3. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины (при наличии ДПД).

3.4.4. Действовать по инструкции о порядке действий на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

#### **3.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):**

3.5.1. Осуществить сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель, способом указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации.

3.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей.

3.5.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.

3.5.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.

3.5.5. Если был нажат извещатель пожарной ручной – взвести его в исходное положение.

3.5.6. При невозможности сброса сработавшего извещателя – осуществить его отключение для возможности взятия остальных извещателей в данном луче.

3.5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

#### **IV. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА «НЕИСПРАВНОСТЬ»**

- 4.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей.
- 4.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.
- 4.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения и/или произвести сброс сигнала.
- 4.4. В случае подтверждения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений Организации.
- 4.5. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

#### **V. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО**

- 5.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения.
- 5.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация.
- 5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.
- 5.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.
- 5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей – сообщить одному из руководителей и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.
- 5.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.
- 5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

*Ответственный за пожарную безопасность*

*Колычева О.П.*

